


№	Наименование	Количество
I	Котёл паровой Е-1,0-0,9Г-З	1
II	Горелочное устройство ГГБ-1	1
III	Вентилятор ВД-2,7 (комплект горелочного устройства)	1
IV	Насос питательный ЦНС-2,2-0,94 (1 раб. + 1 рез.)	2
V	Питательный бак объёмом 1,1 м ³ (под крышей)	1
VI	Установка водоподготовки ВПУ-1,0К	1
VII	Насос установки водоподготовки ЦНС-2,2-0,4З	1
VIII	Приточная вентиляционно-отопительная установка (под крышей)	1
IX	Вытяжной вентилятор	1
X	Труба дымовая $\phi 325$, Н=18,5 м (с оттяжками)	1



						36.00.00.00.00.00-ТМ			
						Транспортабельная котельная установка ТКЧ-0,7Г	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				1:25
Разраб.					23.09.2015				
Проверил					23.09.2015				
						Тепломеханические решения Размещение оборудования	Лист 1	Листов 2	
Утв.					23.09.2015		(49657) 3-45-22, 3-28-95.		

